Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области
(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail: fireman@sibmail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел Надзорной Деятельности по г. Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области
(наименование органа государственного надзора)

630082, г. Новосибирск, ул. Вавилова, 1а, телефон: 226-92-66 E-mail: OND-Gorodskoy@yandex.ru

630048 г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 119
(место составления акта)

«21» августа 2015г.
(дата составления акта)

«10» час. «00» мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 1914

«21» августа 2015г. по адресу/адресам: 630048, г. Новосибирск, Кировский район, ул. Немировича-Данченко, 119
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного (~~заместителя главного~~) государственного инспектора г. Новосибирска по пожарному надзору С.Г. Баевкина № 1914 от 31.07.2015г. и ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Сибирский геофизический колледж»
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
с 14 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин. 18.08.2015г. Продолжительность 2часа
с 08 ч. 00 мин. по 10 ч. 00 мин. 21.08.2015г. Продолжительность 2часа
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 день /4 час
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по г. Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области, расположенного по адресу: 630024, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 52.
(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен**: (заполняется при проведении выездной проверки): 13.08.2015г. 11 часов 54 минут и.о. директора Лысенко Сергей Алексеевич
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор г. Новосибирска по пожарному надзору Емельяненко Сергей Иванович
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: и.о. директора Лысенко Сергей Алексеевич
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) от 26.12.2014 г. №705/1/1 пункт 1, 2, 5, 6, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, а именно:

1. Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 83, ч. 7;
2. Не обеспечено противопожарное расстояние между зданием училища 111 степени огнестойкости и временными сооружениями V степени огнестойкости (металлический гараж) (фактическое расстояние 4.5 метра). ФЗ-123 от 22.07.2008 , СП 4.13130.2013 п. 4.3 таблица 1;

Цокольный этаж

3. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (высота эвакуационного выхода из кабинетов № 32, 30, 29, 11 (в соответствии с техническим паспортом) в свету менее 1.9 метра (фактически 1.79м.). п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ППР в РФ), СНиП 21-01-97* п. 6.16;
4. Из коридора без естественного освещения (при выходе в данный коридор из помещений с постоянным пребыванием людей) не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре (в помещениях из которых выход осуществляется в коридор (согласно техническому паспорту помещение № 31), либо освободить приямки (приямки заложены кирпичом, залиты раствором) п. 26 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ППР в РФ), СНиП 41-01-2003 п. 8.2 пп.Б;
5. Не предусмотрен самостоятельный выход непосредственно наружу. Подп. Г п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ППР в РФ), СНиП 41-01-2003 п. 8.2 пп.Б;

2 –ой этаж

6. Люк, ведущий на чердак, кровлю из лестничной клетки (лестничная клетка 2-го эвакауационного выхода из актового зала) не противопожарный 2-го типа. СНиП 21-01-97* п. 8.4*, п. 5.14* табл. 2;

3-ий этаж

7. Люк, ведущий на чердак, кровлю из лестничной клетки (лестничная клетка 2-го эвакауационного выхода из актового зала) не противопожарный 2-го типа. СНиП 21-01-97* п. 8.4*, п. 5.14* табл. 2;

Здание старой агрегатной

8. Здание не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации. НПБ 110-03 п. 4, п. 7, п. 8 таблица 1,2,3;
9. Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре. НПБ 104-03 таблица 1,2;

Гараж

10. Здание не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации. НПБ 110-03 п. 4, п. 7, п. 8 таблица 1,2,3.
11. Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре. НПБ 104-03 таблица 1,2.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) ~~внесена~~/отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки)

_____ *(подпись проверяющего)* _____ *(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)*

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: _____
2. Фототаблица:_____
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз:_____
4. Объяснения:__ и.о.директора Лысенко С.А. от 21.08.2015 г
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: 1914/1/1 от 21.08.2015
6. Другие документы (их копии): административный протокол от 21.08.2015 г. № 1574

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Новосибирска по пожарному надзору Емельяненко Сергей Иванович

«21» августа 2015г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«21» 08 2015г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:

Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47;

ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.